
	<p style="text-align: center;">TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT A III-as számú függelék alapján, az (EU) Nr. 305/2011-as számú rendelet értelmében (Beépítéshez használt termékekről szóló rendelet)</p>	 <p style="text-align: center;">WIR LEBEN KUPFER</p>
<p>A termék:</p>	<p>HETCU® Rézből készült varratmentes kerek cső, mely víz- és gázvezetékek szaniteres szereléséhez, valamint fűtőberendezésekhez szolgál R290, kemény kivitel, átmérő 6-108 mm, falvastagság 0,8-2,5 mm</p>	
<p>Nr.:</p>	<p>2013/01 1. vizsgálat</p>	
<p>1. a termék típusának egyértelmű ismertetője:</p>	<p>EN 1057:2010</p>	
<p>2. Típus-, sorozat- és szériaszám, vagy más ismertető a termék beazonosításához a 11-es cikkely 4. bekezdése alapján:</p>	<p>Jelzés a terméken és a csomagoláson</p>	
<p>3. A termék a gyártó által javasolt, specifikáció szerinti felhasználási területe vagy területei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hideg- és melegvíz-hálózatok • Szennyvíz, vagy más folyadékok és kipufogógázok elvezetése • Üzemanyagok, olaj és más folyadékok vezetése (ide tartoznak a melegvízes rendszerek, beleértve a padlófűtési rendszereket is) • Tűzmelegelőzési és tűzoltórendszerek • Gáz-, nyomás- és vákuumrendszerek vezetékeihez • Tárolótartályok 	
<p>4. Név, vagy a gyártó bejegyzett márkaneve és elérhetősége a 11. cikkely 5. bekezdése alapján:</p>	<p>HETCU® MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH Lichtlöcherberg 40 06333 Hettstedt</p>	
<p>5. Adott esetben a meghatalmazott neve és elérhetősége, aki a 12. cikkely 2. bekezdésével van megbízva:</p>		
<p>6. Rendszer vagy rendszerek, melyek az állóképesség-kiértékelést vagy felülvizsgálatát hivatottak szolgálni az V. melléklet alapján:</p>	<p>3 Rendszer ZA EN 1057:2010 sz. függelék</p>	

7. Teljesítmény-nyilatkozat esetén, mely egy olyan terméket érint, mely egy harmonizált szabvány alapján kerül megállapításra:	<p>A termék első bevizsgálása a következő, 0708-as számú vizsgálati helyen történt:</p> <p>LGA Bautechnik GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg mely vállalkozás a TÜV Rheinland Group tagja</p> <p>Az eredmények a következő, 2008. 02. 11-én kelt vizsgálati jelentésben olvashatók: Nr. BBKM07 00290-01.</p>																											
8. Olyan teljesítmény-nyilatkozat esetén, mely egy olyan termékre vonatkozik, mely számára állítottak már ki európai műszaki engedélyt:	Nem releváns																											
9. Kifejzett teljesítmény:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lényegi ismertetőjegyek</th> <th>Teljesítmény</th> <th>Harmonizált szabvány (EN 1057)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tűzállóság:</td> <td>A.1-es osztály</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>Összenyomás elleni ellenállóság:</td> <td>teljesítve</td> <td>7.3.2</td> </tr> <tr> <td>Belső nyomás:</td> <td>teljesítve</td> <td>7.3.2</td> </tr> <tr> <td>Mérettűrés:</td> <td>teljesítve</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>Ellenállás magas hőmérséklettel szemben:</td> <td>alkalmas a felhasználásra 120°C-ig</td> <td>6.2</td> </tr> <tr> <td>Hegeszthetőség:</td> <td>teljesítve</td> <td>6.3</td> </tr> <tr> <td>Tömítés: Gáz és folyadék:</td> <td>teljesítve</td> <td>10.9</td> </tr> <tr> <td>Állóképesség összenyomással szemben, belső nyomás és tömítés:</td> <td>teljesítve</td> <td>7.5</td> </tr> </tbody> </table>	Lényegi ismertetőjegyek	Teljesítmény	Harmonizált szabvány (EN 1057)	Tűzállóság:	A.1-es osztály	6.1	Összenyomás elleni ellenállóság:	teljesítve	7.3.2	Belső nyomás:	teljesítve	7.3.2	Mérettűrés:	teljesítve	7.3	Ellenállás magas hőmérséklettel szemben:	alkalmas a felhasználásra 120°C-ig	6.2	Hegeszthetőség:	teljesítve	6.3	Tömítés: Gáz és folyadék:	teljesítve	10.9	Állóképesség összenyomással szemben, belső nyomás és tömítés:	teljesítve	7.5
Lényegi ismertetőjegyek	Teljesítmény	Harmonizált szabvány (EN 1057)																										
Tűzállóság:	A.1-es osztály	6.1																										
Összenyomás elleni ellenállóság:	teljesítve	7.3.2																										
Belső nyomás:	teljesítve	7.3.2																										
Mérettűrés:	teljesítve	7.3																										
Ellenállás magas hőmérséklettel szemben:	alkalmas a felhasználásra 120°C-ig	6.2																										
Hegeszthetőség:	teljesítve	6.3																										
Tömítés: Gáz és folyadék:	teljesítve	10.9																										
Állóképesség összenyomással szemben, belső nyomás és tömítés:	teljesítve	7.5																										
10.	<p>A termék teljesítménye az 1-es és 2-es pontok alapján megfelel a 9-es pontban meghatározott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat kiállításáért a 4-es pont alapján egyedül a gyártó felel.</p>																											

Erdeti CE jelzés iktatása: 2009

Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Palm

Minőségmenezsment /
Fejlesztés

Brauer

Minőségbiztosítás
BU csövek/rudak

Név und munkaköri beosztás

Hettstedt, 21.05.2014

A kiállítás helye és dátuma

i.v. Palm

Aláírás

Brauer